

ATTESTATION DE CONFORMITÉ

Adressée à : EAST Group Co., Ltd.
No.6 Northern Industry Road, Songshan Lake Sci. & Tech. Industrial Park,
Dongguan City, Guangdong Province, China

Nom du produit : Onduleur photovoltaïque raccordé au réseau public de distribution

Marque : **EAST**

Type / Modèle : EA5KTSI, EA6KTSI, EA8KTSI, EA10KTSI, EA13KTSI, EA16KTSI

Informations Techniques : Voir Annexe

Fabriqué par : EAST Group Co., Ltd.
No.6 Northern Industry Road, Songshan Lake Sci. & Tech. Industrial Park,
Dongguan City, Guangdong Province, China

Standards harmonisés : UTE C15-712-1:2013
DIN V VDE V 0126-1-1/A1 VFR2014
Enedis-NOI-RES_13E, Version 7, 14/12/2018

Cette attestation est accordée suite à un examen par DEKRA, dont les résultats sont disposés dans un dossier confidentiel no. 6066718.50

L'examen a été effectué sur un seul échantillon du produit, soumis par le fabricant.
L'attestation ne comprend pas une évaluation de production du fabricant. La conformité de sa production avec l'échantillon testé par DEKRA n'est pas de la responsabilité de DEKRA.

Arnhem, 26 Novembre 2019

Numéro: 6066718.02AOC

DEKRA Testing and Certification (Shanghai) Ltd.

Kate Xu
Manager de certification



© La publication intégrale de cette attestation et des rapports annexes est autorisée.

DEKRA Testing and Certification (Shanghai) Ltd.
3F #250 Jiangchangsan Road Building 16 Headquarter Economy Park Shibei Hi-Tech Park, Jing'an District, Shanghai 200436 China
T +86 21 6056 7600 F +86 21 6056 7555 www.dekra-certification.com

Annexe

Numéro du document: 6066718.01AOC

Informations Techniques:

EA5KTSI:

Entrée: Max 1000 Vdc, MPPT Plage de tension: 120-950 Vdc, max 11/11 A, Isc PV: 12 /12 A

Sortie: 230/400 Vac, 3/N/PE, 50/60 Hz, 5000 VA, max 7.3 A

EA6KTSI:

Entrée: Max 1000 Vdc, MPPT Plage de tension: 120-950 Vdc, max 11/11 A, Isc PV: 12 /12 A

Sortie: 230/400 Vac, 3/N/PE, 50/60 Hz, 6000 VA, max 8.7 A

EA8KTSI:

Entrée: Max 1000 Vdc, MPPT Plage de tension: 120-950 Vdc, max 11/11 A, Isc PV: 12 /12 A

Sortie: 230/400 Vac, 3/N/PE, 50/60 Hz, 8000 VA, max 11.6 A

EA10KTSI:

Entrée: Max 1000 Vdc, MPPT Plage de tension: 200-950 Vdc, max 11/11 A, Isc PV: 12 /12 A

Sortie: 230/400 Vac, 3/N/PE, 50/60 Hz, 10000 VA, max 14.5 A

EA13KTSI:

Entrée: Max 1000 Vdc, MPPT Plage de tension: 200-950 Vdc, max 22/11 A, Isc PV: 24 /12 A

Sortie: 230/400 Vac, 3/N/PE, 50/60 Hz, 13000 VA, max 18.9 A

EA16KTSI:

Entrée: Max 1000 Vdc, MPPT Plage de tension: 200-950 Vdc, max 22/11 A, Isc PV: 24 /12 A

Sortie: 230/400 Vac, 3/N/PE, 50/60 Hz, 16000 VA, max 23.2 A